

CÔNG AN TỈNH TÂY NINH
PHÒNG CS.PCCC&CNCH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 18 /TD-PCCC

**GIẤY CHỨNG NHẬN
THẨM DUYỆT THIẾT KẾ VỀ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY**

Căn cứ Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành của Luật phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy;

Xét hồ sơ và văn bản đề nghị thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy số 01/CV-SVI ngày 21/01/2021 của: Công ty cổ phần đầu tư Sài Gòn VRG.

Người đại diện theo pháp luật là ông: Trần Mạnh Hùng. Chức vụ: Chủ tịch hội đồng quản trị.

**PHÒNG CẢNH SÁT PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY VÀ CỨU NẠN, CỨU HỘ
CHỨNG NHẬN:**

Khu nhà xưởng tiêu chuẩn lô 33-5, 33-6

Địa điểm xây dựng/chế tạo/hoàn cải: Đường N16, KCN Phước Đông, xã Phước Đông, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh.

Chủ đầu tư/chủ phương tiện: Công ty cổ phần đầu tư Sài Gòn VRG.

Đơn vị tư vấn thiết kế: Công ty cổ phần đầu tư và tư vấn xây dựng Phú An Thành và Công ty TNHH thương mại và dịch vụ thiết bị phòng cháy chữa cháy Tân Trung Hải.

Đã được thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy các nội dung sau:

Bậc chịu lửa; Lối thoát nạn; Giao thông; Khoảng cách an toàn PCCC; Giải pháp ngăn cháy, chống cháy lan; Hệ thống báo cháy tự động; Hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà; Hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà; Hệ thống chữa cháy tự động Sprinkler; Hệ thống chống sét; Hệ thống thông gió, hút khói; Phương tiện chiếu sáng sự cố và chỉ dẫn lối thoát nạn; Phương tiện chữa cháy

Quy mô dự án/công trình/phương tiện và danh mục các tài liệu, bản vẽ được thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy ghi tại trang 2./.

Nơi nhận:

- Công ty cổ phần đầu tư Sài Gòn VRG;
- C07 – BCA;
- Ban quản lý khu kinh tế tỉnh Tây Ninh;
- Lưu: Đội công tác phòng cháy.

Tây Ninh, ngày 25 tháng 01 năm 2021

**KT. TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**



Thượng tá Nguyễn Đức Trọng

**QUY MÔ DỰ ÁN/CÔNG TRÌNH/PHƯƠNG TIỆN VÀ DANH MỤC
TÀI LIỆU, BẢN VẼ ĐƯỢC THẨM DUYỆT THIẾT KẾ
VỀ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY**

(Kèm theo Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy
số/TD-PCCC ngày 25/01/2021 của Phòng CS PCCC&CNCH Công an tỉnh Tây Ninh)

TT	Nội dung	Ghi chú
I	QUY MÔ DỰ ÁN/CÔNG TRÌNH/PHƯƠNG TIỆN	
	- Nhà xưởng tiêu chuẩn A	
	+ Nhà xưởng tiêu chuẩn A diện tích phủ bì 12.600m ² (70m x 180m), diện tích không phủ bì 12.500,16m ² (69,6m x 179,6m) chia làm 6 nhà xưởng nhỏ mỗi nhà xưởng diện tích không phủ bì 2.067,12m ² (29,7m x 69,6m), 1 tầng (1 trệt và 1 lửng diện tích 71,5m ² (6,5m x 11m)) không quá 40% diện tích sàn (tính toán 3,45%)), cao tới đỉnh cột và mái 7,75m – 9,2m. Chu vi 500m. Khối tích 105.938,856m ³	
	+ 06 Nhà bảo vệ của từng nhà xưởng nhỏ mỗi nhà bảo vệ diện tích phủ bì 12,5m ² (2,5m x 5m), diện tích không phủ bì 11,04m ² (2,3m x 4,8m), 1 tầng, cao tới đỉnh mái 3,3m	
	- Nhà xưởng tiêu chuẩn B	
	+ Nhà xưởng tiêu chuẩn B diện tích phủ bì 12.600m ² (70m x 180m), diện tích không phủ bì 12.500,16m ² (69,6m x 179,6m) chia làm 6 nhà xưởng nhỏ mỗi nhà xưởng diện tích không phủ bì 2.067,12m ² (29,7m x 69,6m), 1 tầng (1 trệt và 1 lửng diện tích 71,5m ² (6,5m x 11m)) không quá 40% diện tích sàn (tính toán 3,45%)), cao tới đỉnh cột và mái 7,75m – 9,2m. Chu vi 500m. Khối tích 105.938,856m ³	
	+ 06 Nhà bảo vệ của từng nhà xưởng nhỏ mỗi nhà bảo vệ diện tích phủ bì 12,5m ² (2,5m x 5m), diện tích không phủ bì 11,04m ² (2,3m x 4,8m), 1 tầng, cao tới đỉnh mái 3,3m	
	- Nhà bảo vệ khu diện tích phủ bì 12,5m ² (2,5m x 5m), diện tích không phủ bì 11,04m ² (2,3m x 4,8m), 1 tầng, cao tới đỉnh mái 3,3m	
	- Trạm bơm diện tích phủ bì 22,68m ² (4,2m x 5,4m), diện tích không phủ bì 20,8m ² (4m x 5,2m), 1 tầng, cao tới đỉnh cột và mái 3,35m	
II	DANH MỤC TÀI LIỆU, BẢN VẼ	
	- Mặt bằng tổng thể	A-101 – A-104
	- Nhà xưởng tiêu chuẩn A, B	HMC-A-201 – HMC-A-207 HMC-A-301 – HMC-A-308
	- Văn phòng thuộc nhà xưởng tiêu chuẩn A, B	HMC-A-401 – HMC-A-413
	- Nhà bảo vệ thuộc nhà xưởng tiêu chuẩn A, B	HMC-A-501 – HMC-A-504
	- Nhà bảo vệ khu	HMC-A-601 – HMC-A-605
	- Trạm bơm & hồ nước PCCC	HMC-A-701 – HMC-A-702
	- Hệ thống báo cháy tự động	FA-01 – FA-05
	- Hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà	FF-01
	- Hệ thống hòng nước chữa cháy trong nhà	FF-02
	- Hệ thống chữa cháy tự động Sprinkler	FF-02 – FF-05

- Hệ thống chống sét	LA-01 – LA-03
- Hệ thống thông gió, hút khói	M-201 – M-204
- Phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn lối thoát nạn	E-204
- Phương tiện chữa cháy	FF-02

Lưu ý: Thông tin tại Giấy chứng nhận này chỉ xác nhận bảo đảm các yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy, không có giá trị về quyền sử dụng đất và các chỉ tiêu về quy hoạch, xây dựng./.