

Số: 720 /PC07-Đ2

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 10 năm 2020

Về việc nghiệm thu về PCCC

Kính gửi: Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG.

Theo đề nghị tại Văn bản ngày 12/10/2020 về việc nghiệm thu phòng cháy và chữa cháy của Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG; căn cứ kết quả kiểm tra nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy tại Biên bản kiểm tra do đại diện Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) lập ngày 16/10/2020, hồ sơ nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy của Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG.

Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH đồng ý xác nhận việc nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy của Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG đối với hạng mục nhà xưởng A công trình Nhà xưởng tiêu chuẩn - Lô G6, G7, G8, G9 - KCN Đông Nam xây dựng tại lô G6, G7, G8, G9 đường N3, KCN Đông Nam, huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh theo các nội dung sau:

- Bậc chịu lửa, giao thông phục vụ chữa cháy, khoảng cách PCCC, giải pháp ngăn cháy, lối thoát nạn;
- Hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà, chữa cháy tự động Sprinkler, bình chữa cháy;
- Hệ thống báo cháy tự động; đèn chiếu sáng sự cố, đèn chỉ dẫn thoát nạn;
- Hệ thống chống sét đánh thẳng.

Để đảm bảo an toàn phòng cháy và chữa cháy cho hạng mục nhà xưởng A công trình Nhà xưởng tiêu chuẩn - Lô G6, G7, G8, G9 - KCN Đông Nam trong suốt quá trình hoạt động, đề nghị Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG thực hiện các yêu cầu kèm theo sau đây:

1. Thực hiện đầy đủ các điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy theo quy định tại Điều 7 Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ;

2. Thực hiện đúng quy định, quy trình về vận hành sử dụng, bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa, thay thế các hệ thống, thiết bị phòng cháy và chữa cháy và các hệ thống kỹ thuật khác có liên quan;

3. Duy trì liên tục chế độ hoạt động của các hệ thống, thiết bị phòng cháy và chữa cháy và các hệ thống kỹ thuật khác có liên quan trong suốt quá trình hoạt động như tại thời điểm nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy;

4. Công trình chỉ được phép đưa vào khai thác, sử dụng sau khi được nghiệm thu công trình xây dựng theo đúng quy định của pháp luật về xây dựng. /.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Cục Cảnh sát PCCC&CNCH;
- Công an huyện Củ Chi;
- Lưu: VT, Đ2.

TRƯỞNG PHÒNG

