

Số: 215 /PC07-Đ2

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 4 năm 2022

Về việc nghiệm thu về PCCC

Kính gửi: Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG.

Căn cứ Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy;

Căn cứ theo Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy số 1649/TD-PCCC ngày 07/11/2016 của Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy Thành phố Hồ Chí Minh, số 1253/TD-PCCC ngày 10/11/2020 và văn bản số 96/TD-PCCC ngày 23/02/2022 của Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) – Công an Thành phố Hồ Chí Minh.

Xét hồ sơ và văn bản đề nghị kiểm tra kết quả nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy số 09/CV-SVI ngày 04/4/2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG.

Người đại diện là Ông: Phan Quốc Thắng. Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc.

Căn cứ biên bản kiểm tra kết quả nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy ngày 20/4/2022 của Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH – Công an Thành phố Hồ Chí Minh.

Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH – Công an Thành phố Hồ Chí Minh chấp thuận kết quả nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy của công trình Nhà xưởng B2, trạm bơm và bể nước ngầm 430m³ – Khu nhà xưởng tiêu chuẩn phục vụ doanh nghiệp vừa và nhỏ và công nghiệp phụ trợ với các nội dung sau:

Địa điểm xây dựng: KCN Lê Minh Xuân 3, xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh.

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG.

Đơn vị tư vấn thiết kế và tư vấn giám sát: Công ty Cổ phần Đầu tư và Tư vấn Xây dựng Phú An Thành.

Đơn vị thi công xây dựng: Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng Kim Hưng Thịnh.

Đơn vị thi công hệ thống PCCC: Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Tân Độ Lan.

Quy mô công trình gồm: Nhà xưởng B2 (01 tầng), trạm bơm và bể nước ngầm 430m³.

Nội dung được nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy:

- Bậc chịu lửa, khoảng cách phòng cháy chống cháy, giao thông phục vụ chữa cháy, lối thoát nạn;
- Hệ thống báo cháy tự động, đèn chiếu sáng sự cố, đèn chỉ dẫn lối thoát nạn;
- Hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà, chữa cháy tự động sprinkler, bình chữa cháy;
- Giải pháp thông gió tự nhiên, hệ thống chống sét đánh thẳng.

Các yêu cầu kèm theo:

1. Thực hiện đúng quy trình, quy định về vận hành sử dụng, bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa, thay thế các hệ thống, thiết bị phòng cháy, chữa cháy và hệ thống kỹ thuật có liên quan;
2. Duy trì liên tục chế độ hoạt động bình thường của hệ thống, thiết bị phòng cháy, chữa cháy và hệ thống kỹ thuật có liên quan đã được lắp đặt theo đúng chức năng trong suốt quá trình sử dụng;
3. Thực hiện đầy đủ các điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ;
4. Văn bản này là một trong những căn cứ để cơ quan có thẩm quyền cấp phép đưa công trình vào sử dụng. / *rs*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Cục Cảnh sát PCCC&CNCH-BCA;
- Công an huyện Bình Chánh;
- Lưu: VT, Đ2.

TRƯỞNG PHÒNG



Đại tá Huỳnh Quang Tâm