

CÔNG AN TP HỒ CHÍ MINH
PHÒNG CẢNH SÁT PCCC&CNCH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự Do - Hạnh phúc

Mẫu số PC03
Ban hành kèm theo Thông tư
số 66/2014/TT-BCA,
ngày 16/12/2014

Số: 1253 /TD-PCCC

GIẤY CHỨNG NHẬN THẨM DUYỆT THIẾT KẾ VỀ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY

Căn cứ Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy;

Căn cứ Điều 7 Thông tư số 66/2014/TT-BCA ngày 16/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy;

Xét hồ sơ và văn bản đề nghị thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy số ngày 28/10/2020 của: Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG.....
Người đại diện là Ông/Bà: Phan Quốc Thắng..... Chức danh: Phó Tổng Giám đốc

PHÒNG CẢNH SÁT PCCC&CNCH - CÔNG AN TP HỒ CHÍ MINH

CHỨNG NHẬN:

Điều chỉnh thiết kế Khu nhà xưởng tiêu chuẩn phục vụ doanh nghiệp vừa và nhỏ và công nghiệp phụ trợ

Địa điểm xây dựng: KCN Lê Minh Xuân 3, Xã Lê Minh Xuân, Huyện Bình Chánh.

Chủ đầu tư/chủ phương tiện: Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG.

Đơn vị lập dự án/thiết kế: Công ty CPĐT và TV XD Phú An Thành; Công ty TNHH TMDV Tân Độ Lan.

Đã được thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy các nội dung sau:

- Bậc chịu lửa, giao thông phục vụ chữa cháy, khoảng cách phòng cháy chống cháy,

lối thoát nạn;

- Hệ thống báo cháy tự động; đèn chiếu sáng sự cố, đèn chỉ dẫn lối thoát nạn;

- Hệ thống hong nước chữa cháy trong nhà, chữa cháy tự động sprinkler; bình chữa cháy;

- Giải pháp thông gió tự nhiên; Hệ thống chống sét đánh thẳng.

theo các tài liệu, bản vẽ ghi ở trang 2.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 11 năm 2020

Nơi nhận:

- Chủ đầu tư; C07-BCA;
- Công an Huyện Bình Chánh;
- Lưu: VT, Đ2.



Đại tá Huỳnh Quang Tâm

**DANH MỤC TÀI LIỆU, BẢN VẼ ĐÃ ĐƯỢC
THẨM DUYỆT THIẾT KẾ VỀ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY**

STT	TÊN TÀI LIỆU, BẢN VẼ	KÝ HIỆU	GHI CHÚ
1. Các nội dung khác không đề cập phải thực hiện theo thiết kế đã được thẩm duyệt tại Giấy chứng nhận số 1649/TD-PCCC ngày 07/11/2016 của Cảnh sát PC&CC TP Hồ Chí Minh. 2. Chủ đầu tư phải thông báo bằng văn bản đến Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH – Công an TP Hồ Chí Minh để kiểm tra nghiệm thu công trình trước khi đưa vào sử dụng./. Nội dung điều chỉnh: + Mặt bằng tổng thể. + Nhà xưởng D tách thành 01 nhà xưởng D1 và D2; các nhà xưởng E4, F đổi thành lần lượt là F1, F2; mở rộng nhà xưởng B1 và B2; giảm diện tích các nhà xưởng E1, E2, E3 và F2. + Thiết kế văn phòng (02 tầng) tại các nhà xưởng B1, B2, C, D1, D2, E1, E2, E3, F1, F2; không thiết kế văn phòng tại các nhà xưởng B1, B2, C, E1, E2, E3, F1. + Không thiết kế Nhà điều hành và Nhà căn tin. + Không thiết kế vách ngăn giữa tại các nhà xưởng B1, B2, C, E1, E2, E3, F1. + Thay đổi thông số máy bơm và trữ lượng bể nước chữa cháy của trạm bơm chữa cháy 1. + Thay đổi đầu báo cháy khói thành đầu báo cháy tia chiếu (beam) tại các tất cả các nhà xưởng. + Thiết kế bổ sung đầu báo cháy tự động, đầu phun chữa cháy tự động sprinkler, họng nước chữa cháy trong nhà, bình chữa cháy, đèn chiếu sáng sự cố, đèn chỉ dẫn lối thoát nạn phù hợp thay đổi mặt bằng tại các nhà xưởng. + Hệ thống chống sét đánh thẳng. Bản vẽ đính kèm:			
1	Bạc chịu lửa, giao thông phục vụ chữa cháy, khoảng cách phòng cháy chống cháy, lối thoát nạn.	A-00-002, A-00-004, A-00-005, A-07-014, A-01-101 đến A-01-108, A-02-101 đến A-02-108, A-03-101 đến A-03-108, A-04-101 đến A-04-108, A-05-101 đến A-05-109, A-05-201 đến A-05-209, A-05-301 đến A-05-309, A-06-001 đến A-06-006, A-07-001 đến A-07-007	
2	Hệ thống báo cháy tự động; đèn chiếu sáng sự cố, đèn chỉ dẫn lối thoát nạn; Hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà, chữa cháy tự động sprinkler; bình chữa cháy; Giải pháp thông gió tự nhiên; Hệ thống chống sét đánh thẳng.	FA:01/25 đến FA:25/25, FF:01/31 đến FF:27/31, FF:29/31 đến FF:31/31, B1.E-202, B2.E-202, C.E-202, D1.E-202, D2.E-202, E1.E-202, E2.E-202, E3.E-202, F1.E-202, F2.E-202, CS:01/03 đến CS:03/03.	
3	Thuyết minh	01 quyển	