

**KẾT QUẢ QUAN TRẮC NƯỚC THẢI TỰ ĐỘNG, LIÊN TỤC
TRẠM QUAN TRẮC NHÀ MÁY XLNT TẬP TRUNG SỐ 1 (TRẠM 1A) - KCN PHƯỚC ĐÔNG**

STT	Ngày tháng	Lưu lượng đầu ra (m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào (m ³ /h)	TSS (mg/l)	Độ Màu (Pt-Co)	COD (mg/l)	Nhiệt độ (oC)	pH	Amoni (mg/l)
1	01/01/2025	103,80	23,90	17,10	25,45	27,75	27,32	6,97	1,20
2	02/01/2025	0,04	47,99	18,00	24,65	29,91	27,03	6,98	1,20
3	03/01/2025	31,85	32,85	18,73	19,37	29,84	27,06	6,89	1,21
4	04/01/2025	33,56	28,26	21,13	25,44	28,76	26,95	6,86	1,21
5	05/01/2025	31,55	27,46	23,26	26,56	30,54	26,85	6,93	1,21
6	06/01/2025	29,52	28,89	11,76	27,26	32,16	26,57	6,96	1,20
7	07/01/2025	20,27	32,57	11,83	23,11	29,77	26,46	6,94	1,20
8	08/01/2025	31,22	33,86	11,58	15,17	29,24	26,74	6,86	1,21
9	09/01/2025	33,10	31,32	11,93	17,36	31,60	26,99	6,86	1,22
10	10/01/2025	30,65	31,31	12,33	14,75	33,60	26,91	6,95	1,20
11	11/01/2025	28,67	25,77	12,44	15,97	32,80	26,51	7,03	1,20
12	12/01/2025	30,60	29,81	14,13	15,54	31,01	25,97	7,09	1,19
13	13/01/2025	32,55	38,32	17,05	16,87	32,04	25,66	7,10	1,19
14	14/01/2025	34,99	38,08	17,35	19,19	32,80	25,74	7,06	1,20
15	15/01/2025	42,94	42,84	23,99	18,84	30,36	26,35	7,08	1,21
16	16/01/2025	44,32	31,88	20,66	20,54	31,90	26,52	7,03	1,24
17	17/01/2025	44,88	32,48	21,24	20,64	31,51	26,20	7,03	1,19
18	18/01/2025	26,75	21,80	10,32	19,15	39,85	26,21	7,05	1,21
19	19/01/2025	26,13	30,13	9,59	19,29	30,81	26,44	7,06	1,21
20	20/01/2025	30,99	31,43	10,38	14,52	19,63	26,63	7,09	1,24
21	21/01/2025	25,75	30,89	10,49	14,07	22,64	26,67	7,26	1,26
22	22/01/2025	26,64	22,51	11,08	14,40	36,67	26,69	7,53	1,26
23	23/01/2025	25,62	26,95	11,21	16,30	35,09	26,89	7,65	1,26
24	24/01/2025	23,28	25,12	13,11	14,54	36,43	27,05	7,66	1,27
25	25/01/2025	30,54	37,59	13,24	17,03	38,54	27,28	7,82	1,28
26	26/01/2025	39,82	33,49	11,61	16,46	45,48	27,43	7,63	1,26
27	27/01/2025	0,00	0,00	12,88	13,52	43,69	27,13	7,55	1,24
28	28/01/2025	0,00	0,00	13,93	13,93	32,54	26,68	7,60	1,24
29	29/01/2025	0,00	0,00	13,83	15,06	27,48	26,19	7,64	1,24
30	30/01/2025	0,00	0,00	21,26	20,06	25,91	24,92	7,68	1,23
31	31/01/2025	0,00	0,00	17,20	13,82	24,43	24,66	7,74	1,23
QCVN 40/2011/BTNMT, cột A, kq = kf = 0,9		-	-	40,50	50,00	60,75	40,00	6 - 9	4,05

**KẾT QUẢ QUAN TRẮC NƯỚC THẢI TỰ ĐỘNG, LIÊN TỤC
TRẠM QUAN TRẮC LƯU VỰC SỐ 1 (TRẠM 1) - KCN PHƯỚC ĐÔNG**

STT	Ngày tháng	Lưu lượng đầu ra (m ³ /h)	TSS (mg/l)	Độ Màu (Pt-Co)	COD (mg/l)	Nhiệt độ (oC)	pH	Amoni (mg/l)
1	01/01/2025	103,63	10,76	24,31	22,57	21,90	6,83	0,50
2	02/01/2025	0,00	10,67	23,64	27,71	24,41	6,77	0,52
3	03/01/2025	28,46	10,74	24,27	34,78	23,84	6,76	0,52
4	04/01/2025	31,23	10,79	20,97	25,45	23,58	6,86	0,52
5	05/01/2025	29,24	10,73	20,91	15,15	22,91	6,90	0,52
6	06/01/2025	31,26	10,71	22,84	14,14	22,36	6,97	0,51
7	07/01/2025	19,21	10,79	23,10	14,11	23,03	6,98	0,51
8	08/01/2025	25,85	10,81	22,96	14,12	23,63	6,96	0,51
9	09/01/2025	31,75	10,87	24,97	14,39	23,18	7,01	0,50
10	10/01/2025	31,41	10,85	25,81	14,59	23,31	7,03	0,50
11	11/01/2025	28,17	10,93	20,77	14,72	23,13	7,04	0,48
12	12/01/2025	26,28	10,83	22,54	14,79	22,64	7,03	0,49
13	13/01/2025	31,41	10,79	23,07	14,98	22,24	6,99	0,51
14	14/01/2025	36,05	10,84	23,70	15,06	22,65	6,97	0,53
15	15/01/2025	51,56	6,94	20,29	16,89	26,20	6,97	1,35
16	16/01/2025	28,50	7,54	25,06	17,67	28,64	6,83	0,68
17	17/01/2025	19,81	14,94	23,00	16,33	28,12	7,26	0,70
18	18/01/2025	20,67	11,75	21,45	16,38	26,99	7,54	0,71
19	19/01/2025	19,59	11,78	18,61	18,18	27,09	7,44	0,72
20	20/01/2025	21,78	11,43	17,03	20,56	27,22	7,39	0,72
21	21/01/2025	24,65	11,34	21,90	22,19	27,00	7,41	0,73
22	22/01/2025	25,51	11,45	20,64	21,88	27,17	7,66	0,73
23	23/01/2025	24,03	11,40	22,47	21,12	27,04	7,84	0,71
24	24/01/2025	25,85	11,05	23,86	20,29	27,44	7,87	0,70
25	25/01/2025	31,60	10,55	23,15	19,62	27,80	7,89	0,63
26	26/01/2025	54,10	10,98	27,11	19,51	27,39	7,87	0,50
27	27/01/2025	0,25	10,73	23,05	19,86	27,47	8,00	0,36
28	28/01/2025	0,00	10,82	22,59	18,79	27,03	8,11	0,29
29	29/01/2025	0,00	10,99	27,30	18,26	26,12	8,11	0,29
30	30/01/2025	0,00	10,94	27,36	18,10	25,55	8,09	0,33
31	31/01/2025	0,00	10,99	22,57	18,02	25,91	8,07	0,36
QCVN 40/2011/BTNMT, cột A, kq = kf = 0,9		-	40,50	50,00	60,75	40,00	6 - 9	4,05

**KẾT QUẢ QUAN TRẮC NƯỚC THẢI TỰ ĐỘNG, LIÊN TỤC
TRẠM QUAN TRẮC NHÀ MÁY XLNT TẬP TRUNG SỐ 3 (TRẠM 3A) - KCN PHƯỚC ĐÔNG**

STT	Ngày tháng	Lưu lượng đầu vào (m ³ /h)	Lưu lượng đầu ra (m ³ /h)	TSS (mg/l)	Độ Màu (Pt-Co)	COD (mg/l)	Nhiệt độ (oC)	pH	Amoni (mg/l)
1	01/01/2025	90,22	94,11	5,36	21,50	12,07	31,00	7,34	0,85
2	02/01/2025	93,58	95,59	5,28	20,88	11,04	30,92	7,26	0,97
3	03/01/2025	92,86	95,80	5,28	19,66	11,60	31,20	7,25	1,06
4	04/01/2025	92,22	92,20	5,26	20,38	10,05	31,33	7,28	1,10
5	05/01/2025	71,38	74,13	5,14	20,39	7,81	31,01	7,39	1,14
6	06/01/2025	94,56	93,32	5,04	19,63	6,11	31,06	7,41	1,16
7	07/01/2025	89,63	89,84	4,97	20,05	4,72	31,22	7,38	1,17
8	08/01/2025	74,08	72,00	4,83	18,63	7,42	31,44	7,36	1,18
9	09/01/2025	93,83	88,64	4,92	19,06	8,13	31,69	7,36	1,19
10	10/01/2025	92,10	88,50	5,02	19,55	7,51	31,40	7,47	1,14
11	11/01/2025	93,01	93,63	4,98	19,47	6,11	30,84	7,51	1,15
12	12/01/2025	64,98	63,89	5,18	19,96	5,57	30,16	7,62	1,16
13	13/01/2025	79,27	78,91	5,24	19,78	6,65	30,05	7,60	1,17
14	14/01/2025	83,10	82,09	5,26	20,62	8,32	30,20	7,52	1,18
15	15/01/2025	88,27	89,31	5,07	19,91	9,03	30,78	7,48	1,18
16	16/01/2025	93,01	94,58	5,09	20,18	8,98	31,23	7,56	1,19
17	17/01/2025	93,66	95,75	5,08	20,38	6,32	31,14	7,59	1,19
18	18/01/2025	85,71	85,38	4,89	19,25	4,60	31,08	7,57	1,20
19	19/01/2025	55,95	58,23	4,86	18,71	3,65	31,17	7,64	1,20
20	20/01/2025	81,10	79,48	4,93	18,72	4,95	31,39	7,61	1,21
21	21/01/2025	91,66	94,62	4,99	20,16	6,70	31,36	7,57	1,23
22	22/01/2025	86,90	89,09	4,82	19,57	5,62	31,70	7,64	1,23
23	23/01/2025	93,45	96,07	4,84	18,91	6,88	32,08	7,67	1,23
24	24/01/2025	92,17	95,27	4,80	18,13	8,07	32,28	7,67	1,23
25	25/01/2025	46,67	48,89	4,72	17,83	7,50	32,16	7,69	1,22
26	26/01/2025	0,12	0,00	4,70	18,37	6,99	31,51	7,87	1,21
27	27/01/2025	0,12	0,00	4,76	18,61	6,91	30,51	7,96	1,21
28	28/01/2025	0,13	0,00	4,23	17,19	7,09	29,43	8,08	1,20
29	29/01/2025	0,15	0,00	3,84	16,71	4,14	27,34	7,78	1,18
30	30/01/2025	0,14	0,00	4,30	11,71	14,50	25,25	6,83	1,15
31	31/01/2025	0,12	0,00	4,23	11,84	14,67	22,62	7,71	1,14
QCVN 40/2011/BTNMT, cột A, kq = kf = 0,9		-	-	40,50	50,00	60,75	40,00	6 - 9	4,05

**KẾT QUẢ QUAN TRẮC NƯỚC THẢI TỰ ĐỘNG, LIÊN TỤC
TRẠM QUAN TRẮC LƯU VỰC SỐ 3 (TRẠM 3) - KCN PHƯỚC ĐÔNG**

STT	Ngày tháng	Lưu lượng đầu ra (m ³ /h)	TSS (mg/l)	Độ Màu (Pt-Co)	COD (mg/l)	Nhiệt độ (oC)	pH	Amoni (mg/l)
1	01/01/2025	490,38	1,71	19,37	17,03	32,19	7,80	1,01
2	02/01/2025	439,95	2,11	20,00	14,28	31,55	7,89	0,88
3	03/01/2025	464,09	2,47	20,41	15,22	31,79	7,80	0,92
4	04/01/2025	424,94	1,90	20,33	15,39	31,63	7,86	0,85
5	05/01/2025	381,44	1,79	19,95	16,23	31,97	7,75	0,98
6	06/01/2025	442,21	2,28	21,29	15,79	32,01	7,76	0,95
7	07/01/2025	454,50	2,83	18,37	15,03	31,72	7,90	0,85
8	08/01/2025	510,36	1,95	19,92	16,18	31,91	7,75	0,94
9	09/01/2025	561,81	2,03	21,26	15,00	32,65	7,71	0,86
10	10/01/2025	506,25	1,97	21,84	15,15	32,94	7,60	0,90
11	11/01/2025	546,28	2,23	18,81	14,35	31,94	7,55	0,80
12	12/01/2025	413,86	2,07	20,45	13,42	31,88	7,39	0,87
13	13/01/2025	381,79	2,58	21,48	14,28	31,50	7,12	0,85
14	14/01/2025	504,52	3,02	20,38	15,71	31,37	7,22	0,82
15	15/01/2025	443,32	3,30	20,80	13,92	31,63	7,65	0,69
16	16/01/2025	528,17	2,43	19,35	13,26	32,10	7,57	0,76
17	17/01/2025	479,00	3,12	18,93	14,55	32,19	7,55	0,80
18	18/01/2025	555,11	2,62	19,01	14,28	32,03	7,63	0,71
19	19/01/2025	480,31	2,55	21,49	14,78	32,82	7,58	0,78
20	20/01/2025	436,52	3,00	20,38	15,71	33,06	7,63	0,85
21	21/01/2025	460,84	2,76	20,93	16,01	32,19	7,63	0,83
22	22/01/2025	422,38	2,65	22,70	17,07	32,58	7,56	0,84
23	23/01/2025	467,76	2,65	20,09	16,08	32,20	7,50	0,72
24	24/01/2025	277,25	2,42	18,01	13,31	32,13	7,43	0,63
25	25/01/2025	198,10	2,54	17,75	10,78	31,46	7,49	0,47
26	26/01/2025	68,01	2,61	15,36	9,32	30,53	8,25	0,37
27	27/01/2025	130,21	2,82	15,50	8,33	29,47	8,53	0,34
28	28/01/2025	67,36	4,04	16,88	7,88	29,28	7,87	0,33
29	29/01/2025	41,74	2,93	16,57	7,29	28,47	7,14	0,27
30	30/01/2025	68,51	2,87	17,04	6,88	28,10	7,23	0,25
31	31/01/2025	36,47	2,74	16,66	6,56	28,46	7,16	0,24
QCVN 40/2011/BTNMT, cột A, kq = kf = 0,9		-	40,50	50,00	60,75	40,00	6 - 9	4,05

**KẾT QUẢ QUAN TRẮC NƯỚC THẢI TỰ ĐỘNG, LIÊN TỤC
TRẠM QUAN TRẮC NHÀ MÁY XLNT TẬP TRUNG SỐ 4 (TRẠM 4A) - KCN PHƯỚC ĐÔNG**

STT	Ngày tháng	Lưu lượng đầu vào (m ³ /h)	Lưu lượng đầu ra (m ³ /h)	TSS (mg/l)	Độ Màu (Pt-Co)	COD (mg/l)	Nhiệt độ (oC)	pH	Amoni (mg/l)
1	01/01/2025	153,71	91,45	15,65	15,32	9,09	31,28	7,23	1,76
2	02/01/2025	179,01	159,34	15,69	18,21	9,07	30,66	7,29	1,79
3	03/01/2025	168,79	150,99	15,49	18,24	9,08	30,64	7,40	1,81
4	04/01/2025	186,57	170,45	15,93	19,21	9,07	31,03	7,42	1,83
5	05/01/2025	184,10	154,50	15,16	20,95	9,03	31,14	7,50	1,84
6	06/01/2025	165,01	142,28	16,96	19,38	9,00	30,98	7,39	1,85
7	07/01/2025	164,76	148,28	15,34	17,06	9,10	31,00	7,70	1,90
8	08/01/2025	172,08	161,85	13,58	14,43	9,08	31,01	7,67	1,93
9	09/01/2025	175,52	149,92	15,32	15,28	9,09	31,12	7,68	1,96
10	10/01/2025	166,94	150,79	16,31	16,70	8,97	31,11	7,57	1,97
11	11/01/2025	166,05	138,10	12,57	16,11	8,88	30,95	7,66	1,99
12	12/01/2025	155,63	135,30	12,79	17,61	8,77	30,57	7,74	1,99
13	13/01/2025	170,63	147,28	12,98	17,04	8,86	30,44	7,72	2,01
14	14/01/2025	185,38	166,57	13,06	17,11	9,12	30,47	7,78	2,04
15	15/01/2025	180,76	165,08	13,53	15,36	9,01	30,60	7,59	2,01
16	16/01/2025	188,38	161,91	13,67	14,38	9,01	30,79	7,61	2,01
17	17/01/2025	175,88	164,37	14,93	12,58	8,98	30,58	7,70	1,99
18	18/01/2025	191,50	166,81	12,88	11,75	8,95	30,69	7,76	1,99
19	19/01/2025	165,45	159,48	12,15	9,89	8,91	30,83	7,75	1,94
20	20/01/2025	174,30	150,27	12,87	10,04	8,94	31,16	7,77	1,98
21	21/01/2025	181,91	161,30	13,47	11,40	8,98	31,15	7,92	2,00
22	22/01/2025	185,04	165,03	13,35	11,36	8,96	31,15	7,86	1,99
23	23/01/2025	170,78	164,12	13,27	9,66	8,97	31,10	7,91	1,99
24	24/01/2025	169,62	145,85	14,31	9,58	9,04	31,17	7,83	2,01
25	25/01/2025	141,98	116,71	12,43	9,27	9,10	31,23	7,90	2,08
26	26/01/2025	163,25	103,40	11,64	8,02	8,90	31,21	7,72	2,17
27	27/01/2025	129,84	64,87	13,24	7,96	8,90	30,66	7,65	2,11
28	28/01/2025	109,87	31,95	13,14	7,39	8,86	30,24	7,73	1,36
29	29/01/2025	113,65	104,70	13,14	9,96	8,86	29,55	7,69	1,96
30	30/01/2025	120,18	95,58	13,31	8,22	8,69	28,73	7,74	2,31
31	31/01/2025	116,62	31,94	14,40	7,86	8,66	28,55	7,79	2,38
QCVN 40/2011/BTNMT, cột A, kq = kf = 0,9		-	-	40,50	50,00	60,75	40,00	6 - 9	4,05

**KẾT QUẢ QUAN TRẮC NƯỚC THẢI TỰ ĐỘNG, LIÊN TỤC
TRẠM QUAN TRẮC LƯU VỰC SỐ 4 (TRẠM 4) - KCN PHƯỚC ĐÔNG**

STT	Ngày tháng	Lưu lượng đầu ra (m ³ /h)	pH	Độ Màu (Pt-Co)	COD (mg/l)	Nhiệt độ (oC)	Amoni (mg/l)	TSS (mg/l)
1	01/01/2025	974,67	6,78	24,80	18,58	34,25	1,35	9,55
2	02/01/2025	1.580,64	7,05	22,92	18,75	34,19	1,31	5,16
3	03/01/2025	1.989,41	7,00	22,95	19,69	34,29	1,24	4,71
4	04/01/2025	2.148,82	7,01	22,89	19,28	34,29	1,24	4,36
5	05/01/2025	2.051,46	7,05	23,44	18,56	34,07	1,23	4,14
6	06/01/2025	1.847,40	7,04	23,74	18,33	34,00	1,23	4,34
7	07/01/2025	1.978,22	7,02	23,38	18,61	34,00	1,25	5,18
8	08/01/2025	1.893,68	7,04	23,75	19,38	34,23	1,24	11,73
9	09/01/2025	1.861,57	7,02	24,22	20,62	34,48	1,20	10,46
10	10/01/2025	1.918,64	6,96	24,08	20,42	34,47	1,17	4,93
11	11/01/2025	2.041,81	6,99	24,25	20,70	34,14	1,20	6,40
12	12/01/2025	1.795,28	7,04	24,59	20,89	33,49	1,26	8,75
13	13/01/2025	1.746,53	7,02	25,11	20,42	33,32	1,26	6,23
14	14/01/2025	1.804,93	7,04	24,65	20,59	33,36	1,24	6,92
15	15/01/2025	1.699,93	6,96	24,17	20,78	33,93	1,19	5,89
16	16/01/2025	1.790,90	6,98	22,34	19,87	34,24	1,15	4,54
17	17/01/2025	1.872,29	7,01	23,30	20,19	34,20	1,15	8,06
18	18/01/2025	1.924,13	7,09	23,87	20,57	34,23	1,14	4,28
19	19/01/2025	2.053,23	7,17	23,87	20,35	34,35	1,12	4,82
20	20/01/2025	1.632,92	7,15	23,38	20,28	34,33	1,12	7,96
21	21/01/2025	1.887,53	7,07	24,45	20,30	34,56	1,10	10,31
22	22/01/2025	1.723,61	7,01	24,03	19,91	34,53	1,08	7,78
23	23/01/2025	1.810,31	6,94	24,67	20,22	34,82	0,97	5,16
24	24/01/2025	1.632,38	6,95	24,58	21,49	34,94	0,91	7,17
25	25/01/2025	943,16	7,01	24,09	18,65	34,26	0,87	6,17
26	26/01/2025	498,69	7,12	25,47	17,79	31,10	1,15	6,04
27	27/01/2025	66,32	7,37	34,13	15,54	25,69	1,80	5,34
28	28/01/2025	70,94	7,37	33,64	15,45	25,10	1,85	5,77
29	29/01/2025	263,23	7,25	31,46	14,69	24,88	1,60	5,52
30	30/01/2025	206,60	7,24	28,87	13,90	24,54	1,55	5,23
31	31/01/2025	98,40	7,11	28,23	12,85	24,42	1,45	4,99
QCVN 40/2011/BTNMT, cột A, kq = kf = 0,9		-	6 - 9	50,00	60,75	40,00	4,05	40,50